

BERCEAU DE SOUTIEN BS70

BERCEAU DE SOUTIEN BS70



1. Description :

Le berceau de soutien SIAME BS70 est utilisé pour **la fixation sur façade du réseau aérien de distribution BT.**

Il assure **la fixation du faisceau de réseau.**

Le berceau de soutien est principalement constitué :

- **D'un Corps injecté en matière isolante synthétique** muni d'un **capuchon** pour protéger le clou.
- **Un collier cranté intégré démontable** en matière isolante synthétique.
- **D'un clou** en acier zingué.
- **D'une Cheville** pour posage par frappe au marteau.

2. Caractéristiques techniques :

- Le posage se fait par **frappe au marteau** dans un trou de **diamètre 12 mm et de profondeur minimale 60 mm (Encastrement du mur)** pour réseaux posés sur façade.
- Le berceau est fabriqué par des **matériaux isolants**.
- L'installation du conducteur réseau dans le berceau **s'effectue sans outil**.
- Existence d'une lumière permettant **d'accrocher un dispositif d'adjonction d'un deuxième faisceau** en conducteurs isolés de **section maximale 150 mm²**, sans démontage du réseau primaire.
- **Le faisceau de conducteur réseau** peut être enlevé et remis en place sans remplacer **le berceau de soutien**.
- Le berceau est utilisé pour supporter au moins un faisceau de réseau et il peut être équipé d'un lien pour faisceau L17 (**Fourni en cas de demande client**).

Désignation nominative	Désignation normative	Cotes fonctionnelles		Charge de rupture	Capacité de serrage pour câbles réseaux	
					Diamètre apparent minimal	Diamètre apparent maximal
BS70	BRPF1	Ecartement du mur	1 cm	Min 20 daN	25 mm	50 mm
	BRPF6	Ecartement du mur	6 cm			